



KẾT QUẢ
KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG NƯỚC SẠCH SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH SINH
HOẠT TẠI HÀ NỘI (NGOẠI KIỂM)

- 1. Tên đơn vị được kiểm tra:** Nhà máy nước Ngọc Hà - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội.
- 2. Ngày kiểm tra:** 19/5/2025.
- 3. Địa điểm lấy mẫu nước:**
03 mẫu nước thành phẩm, bao gồm:
 - 01 mẫu nước thành phẩm tại vòi sau bơm từ bể chứa của nhà máy nước ra mạng lưới đường ống phân phối.
 - 02 mẫu nước thành phẩm trên mạng lưới đường ống phân phối tại vị trí vòi trực tiếp ngay sau đồng hồ cấp của 2 đơn vị sử dụng.
- 4. Ngày có đủ kết quả xét nghiệm:** 29/5/2025.
- 5. Kết quả xét nghiệm**
 - Thông số xét nghiệm: 18 thông số thử nghiệm theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT: Màu sắc, Mùi vị, Độ đục, pH, Amoni, chỉ số Pecmanganat, Chloride, Độ cứng, Sắt, Mangan, Sunphat, Nitrit, Nitrat, Clor dư tự do, Coliforms, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus.
 - Số mẫu nước đạt quy chuẩn: 0/3 mẫu.
 - Số mẫu nước không đạt quy chuẩn: 3/3. Cụ thể:
 - + 01 mẫu nước tại vòi sau bơm II không đạt thông số: Mangan (0,14mg/L)
 - + 01 mẫu nước vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho số 38 Linh Lang, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội không đạt thông số Mangan (0,2mg/L).
 - + 01 mẫu nước vị trí ngay sau đồng hồ cấp cho số 226 Vạn Phúc, Liễu Giai, Ba Đình không đạt thông số Mangan (0,37mg/L).
- 6. Kiến nghị**

Để đảm bảo chất lượng nước theo quy định của Bộ Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội đề nghị Nhà máy nước Ngọc Hà - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội thực hiện các nội dung sau:

 - Khắc phục thông số chất lượng nước không đạt quy chuẩn; nội kiểm sau khắc phục và báo cáo kết quả theo quy định. Trong thời gian khắc phục, đề nghị đơn vị khuyến cáo khách hàng không sử dụng nguồn nước của Nhà máy trực tiếp cho ăn uống.
 - Đảm bảo chất lượng nước cung cấp đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT.

- Thực hiện nội kiểm chất lượng nước thành phẩm đủ thông số, số mẫu, tần suất theo quy định; tiếp tục thực hiện chế độ công khai thông tin và báo cáo kết quả thử nghiệm chất lượng nước sạch theo quy định tại Văn bản hợp nhất Thông tư số 05/VBHN-BYT ngày 06/6/2022 của Bộ Y tế ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và quy định kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt./.

Nơi nhận:

- PGĐ Không Minh Tuấn (để p/h chỉ đạo);
- PGĐ Nguyễn Thị Kiều Anh (để p/h chỉ đạo);
- Khoa TT-GDSK (để đăng lên trang web);
- Lưu VT, SKMT-YTTH.^{Hiệu}

GIÁM ĐỐC

Bùi Văn Hào